# PREVENZIONE INCENDI ATTIVITA' 68 - Piano seminterrato

| AREA TIPO B |
|---|
| SUP. LORDA 729,25 mq |
| SUP. NETTA 691,45 mq |




| CATEGORIA | SIMBOLO FIGURATO | DEFINIZIONE |
|---|---|---|
| SICUREZZA ELETTRICA | | LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA CON BATTERIE INCORPORATE |
| | | DIFFUSORE ACUSTICO PER TRASMISSIONE MESSAGGI DA POSTAZIONE CONTROLLO |
| | | PULSANTE SGANCIO GENERALE EMERGENZA |
| | | QUADRO ELETTRICO |
| CENTRALINA | CENTR PREV INC | CENTRALINA PREVENZIONE INCENDI |
| GAS MEDICALI | | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE MANUALE |
| SISTEMI DI AERAZIONE | | CANNA SHUNT |

| CATEGORIA | SIMBOLO FIGURATO | DEFINIZIONE |
|---|---|---|
| ESTINTORI | E | ESTINTORE PORTATILE |
| NOTA: DOVRA' ESSERE INDICATA ACCANTO AL SIMBOLO LA CLASSE DI FUOCO COMPATIBILE E LA POTENZIALITA' DELL'ESTINTORE | | |
| SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI | | IDRANTE A MURO CON TUBAZ. FLESSIBILE E LANCIA |
| | | ATTACCO PER AUTOPOMPA SINGOLO E DOPPIO |
| NOTA: DOVRA' ESSERE INDICATO ACCANTO AL SIMBOLO IL DIAMETRO DELLE BOCCHE ED IL NUMERO SE MULTIPLO | | |
| SISTEMA DI SEGNALAZIONE MANUALE DI INCENDIO | | PULSANTE DI ALLARME |
| SISTEMA DI SEGNALAZIONE AUTOMATICO DI INCENDIO | | SISTEMA DI RIVELATORI OTTICI DI FUMO |
| | | SIRENA ALLARME INCENDIO |
| NOTA: ALL'INTERNO DELLA CIRCONFERENZA E DEL QUADRATO DOVRANNO ESSERE POSTI I SIMBOLI DELLA SOSTANZA ESTINGUENTE | | |

STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO REI 30

STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO REI 60

STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO REI 90

STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO REI 120

| CATEGORIA | SIMBOLO FIGURATO | DEFINIZIONE |
|---|---|---|
| ELEMENTI COSTRUTTIVI E RELATIVE APERTURE | PTF 2 | PORTA RESISTENTE AL FUOCO EI2 120 |
| | CMP 1 | NUMERO DEL COMPARTO |
| | | ZONE FILTRO |
| NOTA: QUANDO TRATTASI DI ELEMENTI COSTRUTTIVI RESISTENTI AL FUOCO ACCANTO AL SIMBOLO GRAFICO DOVRA' INDICARSI LA VOCE REI, RE O R CON IL RELATIVO NUMERO CHE ESPRIME I MINUTI PRIMI | | |
| DISTANZE | Xm | DISTANZA DI SICUR. EST. |
| | Xm | DISTANZA DI SICUR. INT. |
| | Xm | DISTANZA DI PROTEZIONE |
| SISTEMA DI VIE D'USCITA | | PERCORSO D'USCITA |
| | | VERSO L'ALTO |
| | | ORIZZONTALE |
| | | VERSO IL BASSO |

USCITA DI SICUREZZA

PIANO INTERRATO

SPAZIO A CIELO APERTO COPERTO CON GRIGLIATI

SCALE A PROVA DI FUMO: STRUTTURA REI 120

FILTRO A PROVA DI FUMO: STRUTTURA REI 120

20 metri + 5

FILTRO A PROVA DI FUMO SOVRAPRESSIONE

DEPOSITO MATERIALE SANITARIO 10.00 MQ

DEPOSITO 9.70 MQ

LAVANDERIA STIRERIA 47.10 MQ

SPOGLIATOIO PERSONALE

SPOGLIATOIO PERSONALE

MAGAZZINO 35.80 MQ

ANTI BAGNO

BAGNO

ASCENSORE PROTETTO: STRUTTURA REI 120

ATTESA DOLENTI

SOSTA SALMA

PREPARAZIONE SALMA

DISIMPEGNO

BAGNO

DEPOSITO 8.45 MQ

AREA CUCINA

ASCENSORE PROTETTO: STRUTTURA REI 120

BAGNO DOLENTI

CENTRALE TECNOLOGICA

SPAZIO A CIELO APERTO COPERTO CON GRIGLIATI

SPAZIO A CIELO APERTO COPERTO CON GRIGLIATI

SPAZIO A CIELO APERTO COPERTO CON GRIGLIATI

SPAZIO A CIELO APERTO COPERTO CON GRIGLIATI

SPAZIO A CIELO APERTO

20,00 m

27,50 m

27,40 m

18,20 m

18,90 m

26,30 m

19,90 m

11,70 m

N° 15 ESTINTORI

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA**

**AZIENDA ASL - SANLURI**

VIA UNGARETTI, 9 - 09025 SANLURI

INTERVENTO

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE NEL COMUNE DI VILLACIDRO**

(FINANZIAMENTO EX ART. 20 LEGGE 67/88)

**PROGETTO DEFINITIVO**

| LETTERA | DATA | REVISIONE | |
|---|---|---|---|
| | | | DATA: MAGGIO 2013 |
| | | | DISEGNATORE: |
| | | | REVISIONE: |
| | | | ARCHIVIO: |

TITOLO

**PREVENZIONE INCENDI**

ESAME PROGETTO ATTIVITA' 68

PIANTA PIANO INTERRATO

PERCORSI E VIE DI ESODO

INDICAZIONE COMPARTIMENTAZIONI E ATTIVITA'

DISEGNO/ELABORATO N.

AI-Tav.01

SCALA: 1:100


PROGETTAZIONE

DOTT. ING. VITTORIO SCURA
VIA DELLA PINETA, 148
09126 CAGLIARI TELEFONO 070 3481307

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI Dott. Ing. VITTORIO SCURA N. 3197

COLLABORATRICE DOTT. ING. MONICA COSTA

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ASL - SANLURI
DR. SALVATORE PIU



Ai termini di legge, ci riserviamo la proprietà di questo disegno, con divieto di riprodurlo o comunque renderlo noto a terzi o a ditte concorrenti, senza nostra autorizzazione.